

四川永祥股份有限公司2018年10月委托监测结果公示

监测日期	监测项目	监测点位	排放限值	监测结果
2018年10月20日	5日生化需氧量	废水总排口	20mg/l	10.6mg/l
	悬浮物	废水总排口	30mg/l	<5mg/l
	硫化物	废水总排口	0.5mg/l	<0.005mg/l
	氯乙烯	废水总排口	0.5mg/l	0.74 μ g /l