

四川永祥股份有限公司2019年4月委托监测结果
QR-AH-12.14-2019

监测日期	监测项目	监测点位	排放限值	监测结果
2019年4月18日	5日生化需氧量	废水总排口	20mg/l	3.25mg/l
	悬浮物	废水总排口	30mg/l	4mg/l
	硫化物	废水总排口	0.5mg/l	<0.005mg/l
	VCM	废水总排口	0.5mg/l	1.1 μ g/l