

四川永祥股份有限公司2019年5月委托监测结果
QR-AH-12.14-2019

| 监测日期 | 监测项目 | 监测点位 | 排放限值 | 监测结果 |
|-----------|---------|-------|-----------|---------------|
| 2019年5月9日 | 5日生化需氧量 | 废水总排口 | 20mg/l | 2.6mg/l |
| | 悬浮物 | 废水总排口 | 30mg/l | 8mg/l |
| | 硫化物 | 废水总排口 | 0.5mg/l | <0.005mg/l |
| | 总汞 | 废水总排口 | 0.003mg/l | <0.00004mg/l |
| | VCM | 废水总排口 | 0.5mg/l | 5.3 μ g/l |